

Kiwa MPA Dresden GmbH
Fuchsmühlenweg 6F
09599 Freiberg

Kiwa MPA Dresden GmbH, Fuchsmühlenweg 6 F, 09599 Freiberg

T: +49 (0) 3731 20393 – 0
F: +49 (0) 3731 20393 – 110
E: DE.info.MPA.Dresden@kiwa.com

www.kiwa.com/de



Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundenanlage D-PL-17819-01 aufgeführten Prüfverfahren.
The accreditation applies for the test procedures listed in the certificate D-PL-17819-01.

Projekt: Prüfung zum Brandverhalten eines Brandschutzgewebes
Project: Reaction to fire tests of a fire protection fabric

Auftragsdatum: 28.05.2025
Date of order:

Untersuchungsauftrag: Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2019-05
Examination of: Fire classification acc. to DIN EN 13501-1:2019-05

Klassifizierung: **A2-s1, d0**
Classification:

Probenbeschreibung ^{a)}: Sol white
Sample description ^{a)}:

Nr. der benannten Stelle: 0767
Notified Body No.:

Freiberg, 28.08.2025

Michael Kothe

- Digitally signed | see <http://ca.kiwa-deutschland.de> for more details -

i.V. Dr.-Ing. M. Kothe

Prüfstellenleiter
Laboratory Manager



Anett Meixner

- Digitally signed | see <http://ca.kiwa-deutschland.de> for more details -

i.A. Dipl.-Ing. (BA) A. Meixner

Prüfingenieur
Test Engineer

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung des Prüflaboratoriums ist eine auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichts nicht gestattet.

The test results relate only on the items tested. Without the written approval of the testing laboratory, a duplication in extracts of the test report is not permitted.

a) Angaben des Auftraggebers / Information provided by the client - k) Änderung / Modification

Geschäftsführer / Managing director: Dr. Gero Schönwaßer, Andreas Müller

Amtsgericht / District court of: Chemnitz, HRB 28267, USt-ID Nr.: DE291271296